



1. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m w odległości nie mniejszej niż 1m od budynku
2. Zaciśki probiercze instalować na zwodach pionowych na wysokości 1,2m.

TYTUŁ PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONAWCA: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa </div> </div>	
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa </div> </div>	
INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
OBIEKT: Obiekt nr 1 – Budynek krat Obiekt nr 3 – Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku	
NAZWA RYS. Plan instalacji odgromowej.	
Główny projektant <small>mgr inż.</small> Elżbieta Kozłowska	BRANŻA: Elektryczna
Projektował <small>mgr inż.</small> Andrzej Popek	STADIUM: St 348/78
Opracował <small>mgr inż.</small> Łukasz Molik	SKALA: 1:100
Opracował <small>mgr inż.</small> Patryk Pajestka	DATA: IX 2011
Sprawdził <small>mgr inż.</small> Mariusz Pazura	NR RYS. 046/E/PW/1/3
Funkcja Imię i nazwisko	NR REV.: Podpis