



OZNACZENIA:

- wentylator łazienkowy
- oprawa świetłówkowa IP65, 2x36W
- jw. lecz z modulem awaryjnym 2h
- oprawa halogenowa 70W, IP65
- oprawa świetłówkowa nastrokowa IP44, 2x36W
- łącznik świecznikowy, szczelny
- łącznik 1bieg., szczelny
- łącznik schodowy, szczelny
- Instalacja oświetleniowa
- korytko kablowe (szer. 50mm)

UWAGI:

- Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnic RPW4
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonymi wspólnie z instalacją siłową w korytkach oraz n/t.
- W pomieszczeniach sanitarnych i wiatrołapu wykonać instalację p/t
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

TYTUŁ PROJEKTU				Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:				CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 04, 01–004 Warszawa			
INWESTOR:				Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
OBJEKT:		Miasto Piotrków Trybunalski		Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
NAZWA RYS.		Obiekt nr 4 – Pompownia ścieków i osadów		Plan instalacji oświetleniowej – poziom 0			
Główny projektant	<small>zgodz. i usz.</small>	Elzbieta Kozłowska		<small>BRANŻA:</small>	Elektryczna		
Projektował	<small>zgodz. i usz.</small>	Andrzej Popek	<small>St 348/78 spec. instalacyjno-inżynierino</small>	<small>STADIUM:</small>	PW		
Opracował	<small>zgodz. i usz.</small>	Łukasz Molik		<small>SKALA:</small>	1:50		
Opracował	<small>zgodz. i usz.</small>	Patryk Poleska		<small>DATA:</small>	IX 2011		
Sprawił	<small>zgodz. i usz.</small>	Mariusz Pazura	<small>MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjno</small>	<small>NR RYS.:</small>	046/E/PW/4/2		
Funkcja		Inie i nazwisko	<small>Nr uprawnień</small>	<small>Podpis</small>	<small>NR. REV.:</small> 00		