


# **Wykaz tabliczek**

<b>A</b> (ozn. skrzynki)	<b>B</b> (ozn. napędu)	Lokalizacja
0401TS	Pompa PON1/4	ob. 4
0402TS	Pompa PON2/4	ob. 4
0403TS	Pompa POR1/4	ob. 4
0404TS	Pompa POR2/4	ob. 4
0405TS	Pompa POR3/4	ob. 4
0406TS	Pompa POR4/4	ob. 4
0407TS	Pompa POR5/4	ob. 4
0408TS	Pompa POW1/4	ob. 4
0409TS	Pompa POW2/4	ob. 4



Opisy tabliczek :

A - wg. wykazu  
B - wg. wykazu

1. - Wybór sterowania  
ręczne/odstawione/zdalne
2. - Praca
3. - Awaria
4. - Start
5. - Stop
6. - Wyl. awaryjny

Uwagi :

1. Stopień ochrony IP65
2. Tablica mocowana na konstrukcji.
3. Napięcie sterownicze 230V, 50Hz.

WYKONAĆ 9 SZT.

TYTUŁ PROJEKTU				Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:				CDM Sp. z o. o.			
		ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa					
				Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski					
OBIEKT:		Obiekt nr 4 – Pompownia ścieków i osadów					
NAZWA RYS.		Tablica sterowania miejscowego pomp POR1÷POR5/4, POW1–2/4, PON1–2/4 *TS					
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska				BRANZA:	Elektryczna	
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78			STADIUM:	PW	
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik				SKALA:	–	
Opracował	mgr inż. Patrik Pajestka				DATA:	IX 2011	
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PW0E/07			NR RYS:	046/E/PW/4/17	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		NR REW.:	00	