

Nazwa odbiornika	Zasilanie z R12	Ochronnik kl. C	Zestaw gniazd ob. 7A	Szafa własna zgarniacza ob. 7A	Szafa własna pompowni części pływających PCP2	Zasuwa ZE1/7A ob. 7A	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–	–	8kW	6,8kW	5kW	~0,4kW	–	–
Kabel	YKYżo 5x16 (71KZ1)	DY16	YKYżo 5x6 (71W2)	YKYżo 5x4 (71W1)	YKYżo 5x4 (71W3)	YKYżo 4x1,5 (7102W1)	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłaczenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 7A;B – Osadniki wtórne

NAZWA RYS.: Rozdzielnica R7A – Schemat ideowy

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANZA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/7/2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00