


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12-dmuchawy / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.57

Wartości Lux, Skala 1:144

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	269	160	347	0.594
Podłoga	20	235	160	276	0.681
Sufit	70	79	58	89	0.729
Ściany (4)	50	175	73	389	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	10	ESSystem 683700 CO1 236 (1.000)	6700	82.0
W sumie:			67000	820.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.91 \text{ W/m}^2 = 4.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 75.15 m^2)