


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

dmuch_rozdzielnia / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:49

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	354	227	437	0.641
Podłoga	20	271	199	319	0.736
Sufit	70	102	70	118	0.680
Ściany (4)	50	230	78	695	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	4	ESSystem 683700 CO1 236 (1.000)	6700	82.0
W sumie:			26800	328.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $17.73 \text{ W/m}^2 = 5.00 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 18.50 m^2)