



UWAGI:

1. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m w odległości nie mniejszej niż 1m od budynku
2. Zaciski probiercze instalować na zwodach pionowych na wysokości 1,2m.

TYTUŁ PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONAWCA:	 CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
	 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudkowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
OBIEKT:	Obiekt nr 12 – Stacja dmuchaw
NAZWA RYS.	Plan instalacji odgromowej
Główny projektant	<small>mgr ins.</small> Elżbieta Kozłowska
Projektował	<small>mgr ins.</small> Andrzej Popek
Opracował	<small>mgr ins.</small> Łukasz Molik
Opracował	<small>mgr ins.</small> Patryk Pajestka
Sprawdził	<small>mgr ins.</small> Mariusz Pazura
Funkcja	Imię i nazwisko
	Nr uprawnień
	Podpis
	BRANŻA: Elektryczna
	STADIUM: St 348/78
	SKALA: PW
	1:100
	DATA: IX 2011
	NR RYS: MAZ/0413/PWOE/07
	NR REV.: 046/E/PB/12/3
	00