


PROFIL OWZ3

OB.20
POMPOWNIA
WIELOFUNKCYJNA
WĘZŁA OSADOWEGO

OB. 19
ZBIORNIK OSADÓW
ZMIESZANYCH






P.P. 170,00 mnp				
Rzędne terenu				
Rzędne osi rurociągu	179,50	179,51	179,52	179,58
Zagłębienie rurociągu	1,54	1,51	1,50	1,35
Spadki i długości	i=5,0 ‰ l=2,0 m			
Średnica, materiał	Dz 114,3x2,6 stal 1.4301	Dz 110x6,6 PE100 SDR17		
Odległości, długości	0,0	2,0	9	11,0
	2	2,5	13,5	12,0



Uwaga:
Rury ze stali 1.4301 układane w gruncie owinać taśmą izolacyjno-antykorozyjną DENSO

5	1 szt.	Kołnier płaski do przyspawania 1,0/100/114,3 stal 1.4301	4,20	4,20	
4	2 kpl.	Tuleja kołnierzowa 110/100 PE 100 z kołn. stalowym z elementami złącznymi (śruba, podkładka, nakrętka) stal 1.4301 + uszczelka	~5,00	~10,00	
3	1 szt.	Łuk segmentowy L65° Dz110x6,6 PE100 SDR 17	-	-	
2	11,5 szt.	Rura Dz110x6,6 PE100 SDR17	2,00	23,00	
1	2,0 mb.	Rura Dz114,3x2,6 stal 1.4301	7,27	14,54	
Poz.	Ilość Jedn.	Wyszczególnienie	Jedn.	Całk.	Uwagi

Rew. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa	
	 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa	
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski	
OBIEKT:	Sieci międzyobiektywne i obiekty na sieciach	

NAZWA RYS. Profil OWZ3 z pompowni wielofunkcyjnej węzła osadowego ob. 20 do zbiornika osadów zmieszanych ob. 19				
Główny projektant	 Elżbieta Kozłowska	BRANŻA:	Technologia	
Projektował	 Elżbieta Kozłowska	STADIUM:	PW	
Opracował	 Grzegorz Drzazga	SKALA:	1:100/500	
Opracował		DATA:	IX 2011	
Sprawił	 Włodzimierz Glamkowski	NR RYS.:	046/PW/SM/To/06	
Funkcja	Inię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	