



URZĄD MIASTA Piotrkowa Tryb.
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł.
dnia 30 -03- 2011

Łódź, dnia 8 marca 2011 r.

Nr NIL.....podpis.....

**Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

WZ – 5595-18/11

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej (warunki zastępcze). Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Piotrków Trybunalski ul. Podole 7/9” opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Stanisława Smugę oraz rzeczoznawcę budowlanego inż. bud. ład. Mariana Nocula w zakresie niespełnienia przepisów techniczno budowlanych i dotyczącej zaakceptowania rozwiązań technicznych rekompensujących pozostawienie w obiekcie:

- istniejącej klatki schodowej z biegami o szerokości 100 cm przy wymaganej szerokości 120 cm
- istniejącej klatki schodowej ze spocznikiem międzypiętrowym o szerokości 100 cm przy wymaganej szerokości 150 cm,
- drzwi wyjściowych z klatki schodowej o szerokości 100 cm przy wymaganej szerokości 120 cm

z określonymi następującymi wskazaniem:

- 1) zainstalowania w budynku instalacji hydrantów wewnętrznych 25 mm z węzłem półsztywnym,
- 2) zamknięcia klatki schodowej na parterze i pierwszym piętrze drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem,
- 3) wyposażenia klatki schodowej w urządzenie służące do usuwania dymu uruchamiane automatycznie i ręcznie,
- 4) wykonania na poziomych drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- 5) wykonania podziału obiektu na strefy pożarowe,
- 6) wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowanego przy głównym wejściu do budynku,
- 7) wykonania zabezpieczenia pożarowego przejść i przepustów instalacyjnych zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej,
- 8) wykonania instalacji odgromowej

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

(warunki zastępcze). Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Piotrków Trybunalski ul. Podole 7/9" tzn. winny sposób niż podany w § 68 ust 1 oraz § 239 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- wystąpienia Pana Adama Karzewnika – Pełnomocnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Realizacji Projektu Measure Authorising Officer znak: FS.7012.1.3.11 z dnia 4 lutego 2011 r. (data wpływu do KW PSP w Łodzi 11 lutego 2011 r.),
- uzupełnienia do „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej (warunki zastępcze). Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Piotrków Trybunalski ul. Podole 7/9" opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Stanisława Smuga nr upr. 352/97 oraz rzeczoznawcę budowlanego inż. bud. ład. Mariana Nocola Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 131/97/R złożonego do KW PSP w Łodzi w dniu 14 marca 2011 r.

Obiekt będący przedmiotem niniejszego wystąpienia to budynek kotłowni z częścią socjalną Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole 7/9. Kotłownia PM jest jednokondygnacyjna, natomiast część socjalna ZL III posiada dwie kondygnacje nadziemne. Obiekt jest niski, podzielony na strefy pożarowe.

W ocenie tutejszego organu istotnym argumentem przemawiającym za akceptacją zaproponowanych rozwiązań zastępczych jest fakt, że w budynku zainstalowana zostanie instalacja hydrantów wewnętrznych 25 mm z węzłem półsżywnym dzięki czemu możliwe będzie podjęcie skutecznych działań gaśniczych przez przeszkolony personel. Dodatkowo z części socjalnej zapewnione zostaną właściwe warunki ewakuacyjne dzięki wydzieleniu i oddymianiu klatki schodowej.

Należy wyraźnie stwierdzić, że zastosowanie rozwiązań zastępczych z rozwiązaniami właściwymi wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych, które są możliwe i konieczne do wdrożenia, zapewnią właściwy poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.

Oprócz rozwiązań wskazanych w ww. „Ekspertyzie...” analizowany obiekt powinien spełniać inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Postanowienie rozpatruje się łącznie z „Ekspertyzą...” opieczetowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, 00-914 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jednostka Realizująca Projekt
97 – 300 Piotrków Tryb., ul. Szkolna 28
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Piotrków Tryb.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Krakowskie Przedmieście 73.
3. Komenda Miejska PSP w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Tryb., ul. Jagiellońska 11
4. a/a

4/IC



ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up
[Signature]
mł. bryg. mgr inż. Mariusz KONIECZNY
ZCA ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO