

Zestawienie Urządzeń i materiałów

Oznaczenie	Wyszczególnienie	Średnica [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Materiał
1	Pomost jezdny przykryty kratami pomostowymi wraz z zespołem napędowym, N=0,25kW			2	OH18N9
2	Zespół zgarniania piasku wyposażony w napęd elektromechaniczny dla każdego zgrzebła, N=0,55kW			4	OH18N9
3	Pompa zatapialna do pulpy piaskowej ~Q=10,4l/s, H=6,5m, N=3,5kW			4	–
4	Zastawka kanałowa z płytą podnoszoną napędem elektrycznym, B=1,0m H=2,6m			8	OH18N9
5	Zastawka kanałowa przelewowa z napędem ręcznym B=1,0m			4	OH18N9
6	Zastawka nasienna z napędem elektrycznym ø800			1	OH18N9
7	Wąż elastyczny zbrojony spirala długość ~3,3m ø100			4	PVC
8	Rura stalowa wraz z kształtkami DN100			–	OH18N9
9	Żuraw kolumnowy, obrotowy z wyciągarką do obsługi pomp. Przystosowany do obsługi ręcznej. Udźwig ~150kg, moc napędu ~0,25kW			2	stal nierdzewna
10	Stalowe kraty pomostowe prasowane				min. 1H18N9
11	Przyłącze wody technologicznej DN100			1	PE
12	Wnęki na szandory			22	–
13	Zastawka kanałowa z płytą podnoszoną napędem elektrycznym, B=1,0m H=2,13m			4	OH18N9

Uwaga: Przewody pulpy piaskowej oraz przyłącze wody technologicznej ogrzewane i ocieplone łupkami styropianowymi i blacha aluminiową
Przewody prowadzone w gruncie na głębokości poniżej 1,4m ocieplić łupkami styropianowymi powleczonymi PVC

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 2A – Piaskownik istniejący

NAZWA RYS.: PIASKOWNIK ISTNIEJĄCY – rzut

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA:	TECHNOLOGIA
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	upr. budowlane bez ograniczeń		FAZA:	Proj. budowlany
Opracował	mgr inż. Anna Krzątcik			SKALA:	1:50
Opracował	mgr inż.			DATA:	VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/71/Ww upr. budowlane ograniczone		NR ZESZ.	048/T/PB/2A/02
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.	01