


| Nazwa odbiornika | Zasil. z R12 sekcja I | Zasil. z R12 sekcja II | Ochronnik kl. C | Pomiary | Zastawka ZKE1/8 Ob. 8 | Zastawka ZKE4/8 Ob. 8 | Zastawka ZKE5/8 Ob. 8 | Zastawka ZKE1/KA Ob. KA | Zastawka ZKE1/11A Ob. 11A | Zastawka ZKE2/11A Ob. 11A | Zastawka ZKE3/11A Ob. 11A | Zastawka ZKE1/11B Ob. 11B | Zastawka ZKE2/11B Ob. 11B | Zastawka ZKE3/11B Ob. 11B | Zasuwa ZE1/11A Ob. 11A | Zasuwa ZE2/11A Ob. 11A | Zasuwa ZE1/11B Ob. 11B | Zasuwa ZE2/11B Ob. 11B | Zestaw gniazd Ob. 11A,B | Oświetlenie retencja Ob. 11A,B | Rezerwa | Rezerwa | Rozdzielnica retencji Ist Ob. 10B | Rezerwa | Rezerwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P_i$ | 48kW | | – | – | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 0,75kW | 0,75kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 8kW | – | – | – | – | – | – |
| Kabel | 2x YKYżo 5x50 | | DY16 | – | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 4x2,5 | YKYżo 5x16 | YKYżo 3x2,5 | – | – | YKYżo 5x25 | – | – |

Ochrona od porażeń – szybkie wyłaczenie w układzie sieci TN-S

| | | |
|---|---|---|
| Rew. 01 | Projekt budowlany | VIII 2011r. |
| Nr rewizji | Opis rewizji | Data rewizji |

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 12 – Stacja Dmuchaw

NAZWA RYS. Rozdzielnica RR12 – Schemat ideowy

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | |
|---|---|---|---|---|
| Głowny projektant | mgr inż. Elżbieta Kozłowska | | | BRANŻA: Elektryczna |
| Projektował | mgr inż. Andrzej Popek | St 348/78 spec. instalacyjno-inżynieryjna | | STADIUM: PB |
| Opracował | mgr inż. Łukasz Molik | | | SKALA: – |
| Opracował | mgr inż. Patryk Pajestka | | | DATA: VIII 2011 |
| Sprawdził | mgr inż. Mariusz Pazura | MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna | | NR RYS: 046/E/PB/12/19.3 |
| | | | | NR REW.: 01 |