

OZNACZENIA:

1 – oprawa sodowa 70W, IP65, na słupie 3m

⊙ – przycisk oświetleniowy

M – napęd elektryczny
MZ–mieszadło zatapialne
MP–mieszadło pompujące
ZP–przepustnica

...TS – tablica zasilająco–sterownicza napędu

RB – rozłącznik remontowy

ZG – zestaw gniazd remontowych
3–faz. – 32A i 16A
1–faz. – 16A

UWAGI:

1. Zasilanie odbiorników z rozdzielnicy R12
2. Instalacje prowadzic w korytkach kablowych
3. Podejścia do odbiorników chronic rurami osłonowymi
4. Wykonać szynę wyrównawczą z FeZn 30x4mm, podłączyć do niej metalowe części konstrukcji, rur, pomostów, barierek i przyłączyć ją do sieci uziemiającej oczyszczalni
5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN–IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 6A;6B – Reaktory biologiczne

NAZWA RYS.: Instalacje elektryczne

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA:	Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–instrumentalna		STADIUM:	PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA:	1:100
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA:	VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instrumentalna		NR RYS:	046/E/PB/6/12
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.:	01