

OZNACZENIA:

- M ~ – napędy elektryczne W–wentylator
- R12 – rozdzielnica główna obiektu
- RR12 – rozdzielnica retencji
- RPW12 – rozdzielnica potrzeb wlasnych obiektu
- AKPiA – szafa automatyki
- SA–D – własna szafa automatyki dmuchaw
- D... – skrzynka przyłączeniowa dmuchawy
- KSW.. – skrzynka sterowania wentylatorem
- K – klimatyzator
- ZG – zestaw gniazd remontowych
- G – gniazdo 1f, 16A, szczelne, dla grzejnika
- BR1 – napęd bramy
- T – termostat

UWAGI:

1. Zasilanie odbiorników z rozdzielnicy R12 i RPW12.
2. Instalacje prowadzic w kanałach kablowych w korytkach oraz n/t
3. Podejścia do odbiorników chronić rurami osłonowymi
4. Do szyny wyrównawczej podłączyć metalowe części konstrukcji, rur, pomostów, barierek, szyny PE rozdzielnic i szaf ster.
5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 12 – Stacja dmuchaw

NAZWA RYS.: Instalacja siły

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: 1:50
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS: 046/E/PB/12/18.1
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01