

Nazwa odbiornika	Zasil. z R12 sekcja I	Zasil. z R12 sekcja II	Ochronnik kl. C	Rezerwa	Szafa automatyki dmuchaw ob. 12	AKPiA ob. 12	Zestawy Gniazd w dmuchawach ob. 12	Zestawy Gniazd na reaktorze ob. 6AB	Zestawy Gniazd na reaktorze ob. 6AB	Tablica bramy wjazdowej ob. 12	Oświetlenie w hali dmuchaw ob. 12	Oświetlenie rozdzielni ob. 12	Oświetlenie pomostów ob. 6AB	Oświetlenie pomostów ob. 6AB	Gniazdo 24V w dmuchawach ob. 12	Gniazda 1f, 16A w dmuchawach ob. 12	Rezerwa	Klimatyzator pom.rozdzielni ob. 12	Wentylator pom.dmuchaw ob.12	Wentylator pom. rozdzielni ob.12
Pi	–		–		–	–	8kW	8kW	8kW	1kW	–	–	0,7kW	0,4kW	–	–	–	1,8kW	–	–
Kabel	2x YKYżo 5x16		DY16		YKYżo 5x4	YKYżo 3x4	YKYżo 5x10	YKYżo 5x16	YKYżo 5x16	YKYżo 5x2,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5 YKSYżo 5x1	YDY 2x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 4x1,5 YDYżo 3x1 YDYżo 5x1	YDYżo 4x1,5 YDYżo 3x1 YDYżo 5x1

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 12 – Stacja Dmuchaw

NAZWA RYS. Rozdzielnica RPW12 – Schemat ideowy

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS: 046/E/PB/12/19.2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01