

OZNACZENIA:

1 – oprawa sodowa 70W, IP65, na słupie parkowym 3m

– łącznik 1bieg., n/t, szczelny

M – napęd elektryczny
Zg–zgarniacz
RCP–rynna części pływających
ZE–zasuwa

R5 – rozdzielnica główna obiektu

TZ.. – tablica zasilająco–sterownicza zgarniacza

TR.. – tablica zasilająco–sterownicza rynny

SPCP1 – szafa zasilająco–sterownicza pompowni części pływających

RB – rozłącznik remontowy

ZG – zestaw gniazd remontowych
3–faz. – 32A i 16A
1–faz. – 16A

UWAGI:

1. Zasilanie odbiorników z rozdzielnicy R5
2. Instalacje prowadzic w korytkach
3. Podejścia do odbiorników chronić rurami osłonowymi
4. Wykonać szynę wyrównawczą z FeZn 30x4mm, podłączyć do niej metalowe części konstrukcji, rur, pomostów, barierek i przyłączyć ją do sieci uziemiającej oczyszczalni.
5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN–IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 5A;B – Osadniki wstępne

NAZWA RYS.: Instalacje elektryczne

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: 1:100
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. elektryczna		NR RYS. 046/E/PB/5/10
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW. 01