

OZNACZENIA:

- M ~ – napęd elektryczny
  W–wentylator wyciągowy
  N–nawiew
- RP4 – rozdzielnica główna budynku
- RPW4 – rozdzielnica potrzeb własnych
- AKPiA – szafa AKPiA
- K – klimatyzator
- TW – tablica centrali graewczo–wentylacyjnej
- F – falownik napędu
- KSW – kaseta sterowania wentylacją
- BR – napęd bramy
- gniazdo 1f, 16A, szczelne
- G – gniazdo 1f, 16A, szczelne, dla grzejnika
- PW – gniazdo 1f, 16A, szczelne, dla podgrzewacza

UWAGI:

1. Zasilanie odbiorników z rozdzielnicy RP4.
2. Instalacje prowadzic w kanałach kablowych oraz w korytkach
3. Podejścia do odbiorników chronić rurami osłonowymi
4. Wykonać szynę wyrównawczą z FeZn 30x4mm, podłączyć do niej metalowe części konstrukcji, rur, pomostów, barierek, szynę PN i przyłączyć ją do uziomu otokowego oczyszczalni
5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN–IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Ob.4 Pompownia ścieków i osadów

NAZWA RYS. Instalacja siły – poziom 0

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: 1:50
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS: 046/E/PB/4/08.1
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01