

OZNACZENIA:

1 – oprawa sodowa 70W, IP65

– łącznik 1bieg., szczelny

– napęd elektryczny
ZE–zasuwa

R10A – rozdzielnica osadnika wtórnego

SWZ10A – rozdzielnica własna (zasilająco–sterownicza) zgarniacza

RB – rozłącznik remontowy

– przycisk "start/stop" do sterowania zgarniaczem

ZG – zestaw gniazd remontowych
3–faz. – 32A i 16A
1–faz. – 16A

– pierścienie ślizgowe

UWAGI:

1. Zasilanie odbiorników z rozdzielnicy RR12
2. Kabel od tablicy przyłączeniowej do pierścieni ślizgowych prowadzić w rurze ochronnej pod dnem zgarniacza
3. Metalowe części konstrukcji, rur, barierek, szyny PE rozdzielnicy przyłączyć do sieci uziemiającej oczyszczalni.
4. Podłączenie urządzeń technologicznych od skrzynki własnej zrarniacza SWZ w zakresie dostawcy urządzeń
5. Rysunek wykonany dla obieku 10A. Dla obiektu 10B wykonać analogicznie.
6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 10A;B – Zbiorniki retencyjne I°–istn. osadniki wstępne

NAZWA RYS.: Instalacje elektryczne

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: 1:100
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS.: 046/E/PB/10/16
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01