

OZNACZENIA:

1 – oprawa świetlówkowa, IP65, 2x36W
2 – oprawa halogenowa 70W, IP65
– łącznik 1–biegunowy, szczelny
R14 – rozdzielnica stacji PIX
SDP – szafa dozowania PIX
G – gniazdo 1f, 16A, szczelne, dla grzejnika
P – gniazdo 1f, 16A, szczelne, dla podgrzewacza
– gniazdo 1f, 16A, szczelne

UWAGI:

1. Zasilanie odbiorników z rozdzielnicy R20
2. Podejścia do odbiorników chronić rurami osłonowymi
3. Wykonać instalację uziemiającą z FeZn 40x5mm, podłączyć do niej metalowe części konstrukcji, rur, pomostów, barierek i przyłączyć ją do sieci uziemiającej oczyszczalni.
4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN–IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany			VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji			Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 14 – Stacja dozowania PIX			
NAZWA RYS.	Instalacje elektryczne			
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: 1:50
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS: 046/E/PB/14/20
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01