

Nazwa odbiornika	Zasil. z RG2 sekcja I	Zasil. z RG2 sekcja II	Ochronnik kl. C	Pomiary	Zastawka ZKE2/8 Ob. 8	Zastawka ZKE3/8 Ob. 8	Zasuwa ZE7/9 ob. 9	Punkt pomiaru ścieków oczyszcz. Ob. 8	Zestaw gniazd remontowych ob. 9	Rezerwa	Oświetlenie hala pomp ob. 9	Oświetlenie rozdzielnie ob. 9	Oświetlenie dyspozytornia, pom. obsł. – ob. 9	Gniazda 24V w pompowni ob. 9	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika Rnn – ob. 9	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika Rnn – ob. 9	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika RWN – ob. 9	Gniazdo 1f, 16A podgrzewacz ob.9 – WC	Gniazdo 1f, 16A podgrzewacz ob.9 – pom. obsługi	Gniazdo 1f, 16A. podgrzewacz ob.9–pom. obsługi	Gniazdo 1f, 16A pom. obsługi ob. 9	Gniazdo 1f, 16A dyspozytornia ob. 9	Gniazdo 1f, 16A w pom.rozdzielni ob.9	Klimatyzator pom. rozdzielni ob. 9	Tablica wentylacji TW2 – pom.obsł, dyspozytornia–ob. 9	Tablica centrali grzewczo–wentylacyjnej hala pomp – ob. 9	Tablica wentylacji TW3 – rozdzielnia nn ob. 9	Tablica wentylacji TW4 – rozdzielnia WN ob. 9	Zestaw hydroforowy Ob. 9.1	Filtr Ob. 9.1	Szafa zasil–ster pompowni Ob. PPD	Szafa AKPIA Ob. 9	Pompa odwod. Ob. 9	Rezerwa Ob. 9
P_i	–		–	–	1,5kW	1,5kW	~0,4kW	–	8kW	–	2,0kW	1,3kW	0,9+0,1kW	–	1,5kW	1,5kW	1,5kW	3kW	3kW	3kW	1,5kW	1,5kW	–	15kW	3,3+0,61kW	6x0,25kW + 3x0,4kW	2x0,09kW	0,09kW	60kW	–	–	–	–	–
Kabel	2xYKXS 5x50		DY16	–	YKYżo 4x2,5	YKYżo 4x2,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x6	–	YDYżo 3(4,5)x1,5	YDYżo 3(4,5)x1,5	YDYżo 3(4,5)x1,5	YDY 2x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YKYżo 5x4	YDYżo 5x4	YDYżo 5x4	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YKYżo 5x35	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 5x2,5	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR:
Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudkowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT:
Obiekt nr 9 – Pompownia wysokich ciśnień

NAZWA RYS.
Rozdzielnica RPW9 – Schemat ideowy

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–instrumentalna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS: 046/E/PB/9/15.2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01