

OZNACZENIA:

- 1 – oprawa świetlówkowa IP54, 2x36W
- 1–AW – jw. lecz z modułem awaryjnym 2h
- 2 – oprawa świetlówkowa IP54, 2x18W
- 3 – oprawa halogenowa 70W, IP65
- 4 – oprawa żarowa, istniejąca
- – łącznik 1bieg., n/t, szczelny
- – łącznik schodowy, n/t, szczelny
- RSN – rozdzielnica średniego napięcia
- RG1 – rozdzielnica niskiego napięcia
- RPW – rozdzielnica potrzeb własnych
- RPS – rozdzielnica prądu stałego
- BK.. – szafa baterii kondensatorów
- TL – tablica licznikowa

UWAGI:

1. Obwody oświetleniowe zasilane z szafy RPW
2. Nową instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3(4)x1,5mm² z osprzętem szczelnym.
3. Oprawy świetlówkowe w rozdzielni SN należy montować na linkach zamocowanych do ścian bocznych lub na zwieszakach.
4. Oprawy świetlówkowe w rozdzielni NN należy montować na wysiegnikach zamocowanych do ścian.
5. Należy utrzymać bez zmian istniejącą instalację oświetlenia awaryjnego
6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 43 – Budynek energetyczny

NAZWA RYS.: Instalacje elektryczne – Oświetlenie

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: 1:50
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS.: 046/E/PB/0/03
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01