



ADS Dwa adsorbery o wymiarach 2106 x 1906 x 1507 mm, przepływ nominalny Q = 200 m3/h.
Technologia odsiarczania na bazie rudy darniowej.
Instalacja odsiarczania biogazu wykonana ze stali kwasoodpornej 1,4301 (0H18N9).
Panel pomiarowy ciśnienia na wlocie i wylocie biogazu z odsiarczalni
z manometrami prężnymi o zakresie 0–6 kPa.

Rew. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Ob.32 Odsiarczalnia Biogazu

NAZWA RYS.: Instalacja odsiarczania i przyłączenie adsorberów do sieci biogazu

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Technologia
Projektował	mgr inż. Tadeusz Sobstel	bud. 210/60 Ww inż. san. 880/67 Ww		STADIUM: PW
Opracował	dr inż. Stanisław Biber	——		SKALA: 1:25
Opracował		——		DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Włodzimierz Glamkowski	St–437/86 spec. instalacyjno–inżynieryjna		NR RYS: 046/T/PW/BG/04
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00