


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## ob40-pom210,210.1 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:80

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	503	123	748	0.244
Podłoga	20	382	102	503	0.268
Sufit	70	68	40	112	0.594
Ściany (6)	50	163	35	563	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 128 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	2	ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (1.000)	5400	82.0
2	3	ESSYSTEM 7215001 SR 236.U-AD EVG (1.000)	6700	82.0
W sumie:			30900	410.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $15.19 \text{ W/m}^2 = 3.02 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $26.99 \text{ m}^2$ )