


Nozwa odbiornika	Zasilanie z R40	Ochronnik Kl. C	Gniazdo 1f, 16A pom. 210/1,210,211 ob. 40	Gniazdo 1f, 16A pom.208,209,210/1,212 – ob. 40	Gniazdo 1f, 16A pom. 206,207,208 ob. 40	Gniazdo 1f, 16A pom. 205,206 ob. 40	Rezerwa	Rezerwa	Gniazdo 1f, 16A komputerowe pom. 205 – ob. 40	Gniazdo 1f, 16A komputerowe pom. 205 – ob. 40	Gniazdo 1f, 16A pom. 203,204 ob. 40	Gniazdo 1f, 16A pom.201,202,216,217 ob. 40	Gniazdo 1f, 16A pom.213,214,215,216 ob. 40	Rezerwa	Klimatyzacja pom. 205 ob. 40	Klimatyzacja jedn. zewn. dla pom. 107 ob. 40	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9kW+16W	5,0kW	–	–
Kabel	YKYzo 5x25 (40KZ6)	DY16	YDYzo 3x2,5 (40W69)	YDYzo 3x2,5 (40W60)	YDYzo 3x2,5 (40W61)	YDYzo 3x2,5 (40W62)	–	–	YDYzo 3x2,5 (40W63)	YDYzo 3x2,5 (40W64)	YDYzo 3x2,5 (40W65)	YDYzo 3x2,5 (40W66)	YDYzo 3x2,5 (40W67)	–	YKYzo 3x2,5 (40W68)	YKYzo 5x4 (40W69)	–	–

Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII									
WYKONAWCA:		w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim									
		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa									
		Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa									
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski									
OBIEKT:		Obiekt nr 40 – Budynek administracyjno–laboratoryjny									
NAZWA RYS.		Tablica TS–3 – Schemat ideowy.									
Główny projektant		^{mgr inż.} Elzbieta Kozłowska								BRANZA:	Elektryczna
Projektował		^{mgr inż.} Andrzej Popek	St 348/78							STADIUM:	PW
Opracował		^{mgr inż.} Łukasz Moilk								SKALA:	–
Opracował		^{mgr inż.} Patryk Pałestka								DATA:	IX 2011
Sprawdził		^{mgr inż.} Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07							NR RYS:	046/E/PW/40/20
Funkcja		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis						NR RMW:	00