


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## 0b40-pom.116/117 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:81

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	321	131	514	0.408
Podłoga	20	244	98	351	0.403
Sufit	70	69	45	228	0.648
Ściany (8)	42	153	38	1894	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	2	ELGO ER-WO0032-01 RASTRA / RASTRA 104ORE (1.000)	5400	72.0
2	3	ESSYSTEM 7440001 DW218.L EVG (1.000)	2400	42.0
W sumie:			18000	270.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $21.21 \text{ W/m}^2 = 6.60 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $12.73 \text{ m}^2$ )