


Nazwa odbiornika	Zasilanie z R40	Ochronnik Kl. C	Oswietlenie pom. 101,120 i wejścia ob. 40	Oswietlenie pom. 115,116,117,118 ob. 40	Oswietlenie pom. 113,114 ob. 40	Oswietlenie pom. 112 ob. 40	Oswietlenie pom. 111 ob. 40	Oswietlenie pom. 108,109,110 ob. 40	Oswietlenie pom. 119 i wejście ob. 40	Oswietlenie pom. 107/3-6 ob. 40	Oswietlenie pom. 107,107/1,12 ob. 40	Oswietlenie pom. 106 ob. 40	Oswietlenie pom. 105 ob. 40	Oswietlenie pom. 102,103,104 ob. 40	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Pi	-	-	1,2kW	0,7kW+2x29W	1,2kW	0,9kW	1,0kW	0,7kW+16W	0,8kW	0,6kW	0,7kW	0,3kW	1,5kW	0,9kW+29W	-	-	-
Kabel	YK720 5x16 (40K23)	DY16	YDY20 3(4,5)x1,5 (40W14)	YDY20 3(4,5)x1,5 (40W15)	YDY20 3(4)x1,5 (40W16)	YDY20 3(4)x1,5 (40W17)	YDY20 3(4)x1,5 (40W18)	YDY20 3(4)x1,5 (40W19)	YDY20 3(4)x1,5 (40W20)	YDY20 3(4)x1,5 (40W21)	YDY20 3(4)x1,5 (40W22)	YDY20 3(4)x1,5 (40W23)	YDY20 3(4)x1,5 (25W24)	YDY20 3(4,5)x1,5 (40W25)	-	-	-

Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII		
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim				
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
INWESTOR:	<div></div> <div>Biurowo Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa</div>			
OBIEKT:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
Objekt nr 40 – Budynek administracyjno-laboratoryjny				
NAZWA RYS.				
Tablica TO–2 – Schemat ideowy.				
Główny projektant	<sup>mgr inż.</sup> Elżbieta Kozłowska		<sup>BRANŻA:</sup> Elektryczna	
Projektował	<sup>mgr inż.</sup> Andrzej Popek	St 348/78	<sup>STADIUM:</sup>	PW
Opracował	<sup>mgr inż.</sup> Łukasz Molik		<sup>SKALA:</sup>	–
Opracował	<sup>mgr inż.</sup> Patryk Pojeszka		<sup>DATA:</sup>	IX 2011
Sprawił	<sup>mgr inż.</sup> Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07	<sup>NR RYS:</sup>	046/E/PW/40/14
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	<sup>NR RYS.:</sup> 00