

Nazwa odbiornika	Zasilanie z R40	Ochronnik kl. C	Gniazda 1f, 16A pom.115,116,118,120 ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 113,114 ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 112 ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 112–ośw labor. ob. 40	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda 1f, 16A pom. 111 ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 111–ośw labor. ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 108,109,110 ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 107/4–6 ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom.107,107/2,119 ob. 40	Rezerwa	Gniazda 1f, 16A pom. 106,107/1 ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 105,119 ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 105–ośw labor. ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom. 105–ośw labor. ob. 40	Gniazda 1f, 16A pom.101/1,102,103, 104/1 – ob. 40	Rezerwa	Gniazda 3f pom. 107/1 ob. 40	Gniazda 3f pom. 107/2 ob. 40	Gniazda 3f pom. 107/6 ob. 40	Tablica wentylacji TW51 pom.112–dygestorium ob. 40	Tablica wentylacji TW52 pom.111–dygestorium ob. 40	Tablica wentylacji TW53 pom.105–dygestorium ob. 40	Tablica went. TW54 pom.112–piec ob. 40	Klimatyzator j.w. pom. 107/1 ob. 40	Klimatyzator j.w. pom. 107/2 ob. 40	Klimatyzator j.w. pom. 107/3 ob. 40	Klimatyzator j.w. pom. 107/4 ob. 40	Klimatyzator j.w. pom. 107/5 ob. 40	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0+0,12+0,18kW	7,0+0,12+0,25kW	7,0+0,12+0,18kW	0,18kW	40W	40W	40W	50W	45W	45W	–	–	–
Kabel	YKY2o 5x25 (40K24)	DY16	YDY2o 3x2,5 (40W26)	YDY2o 3x2,5 (40W27)	YDY2o 3x2,5 (40W28)	YDY2o 3x2,5 (40W29)	–	–	YDY2o 3x2,5 (40W30)	YDY2o 3x2,5 (40W31)	YDY2o 3x2,5 (40W32)	YDY2o 3x2,5 (40W33)	YDY2o 3x2,5 (40W34)	–	YDY2o 3x2,5 (40W36)	YDY2o 3x2,5 (40W37)	YDY2o 3x2,5 (40W38)	YDY2o 3x2,5 (40W39)	YDY2o 3x2,5 (40W40)	–	YDY2o 5x4 (40W41)	YDY2o 5x4 (40W42)	YDY2o 5x4 (40W43)	YDY2o 5x4 (40W44)	YDY2o 5x4 (40W45)	YDY2o 5x4 (40W46)	YDY2o 5x1,5 (40W47)	YDY2o 3x1,5 (40W48)	YDY2o 3x1,5 (40W49)	YDY2o 3x1,5 (40W50)	YDY2o 3x1,5 (40W51)	YDY2o 3x1,5 (40W52)	–	–	

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S

TYTUŁ PROJEKTU:	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 40 – Budynek administracyjno–laboratoryjny			
NAZWA RYS.	Tablica TS–2 – Schemat ideowy.			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		ETAPOWE: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/40/16
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW: 00