



Nazwa odbiornika	Zasilanie z R40	Ochronnik kl. C	Gniazdo 1f, 16A pom. 11,12,13,14,16 ob. 40	Gniazdo 1f, 16A pom. 08,09,10,11 ob. 40	Gniazdo 1f, 16A pom. 02,04,05,06 ob. 40	Rezerwa	Rezerwa	Tablica wentylacji TW1 ob. 40	Tablica wentylacji TW2 ob. 40	Tablica wentylacji TW3 ob. 40	Tablica wentylacji TW4 ob. 40	Rezerwa	Rezerwa
Pl	-	-	-	-	-	-	-	0,55+0,37kW YDYzo 5x1,5 (40W10)	0,55+0,25kW YDYzo 5x1,5 (40W11)	2x1,1+1,1+2x0,18kW YDYzo 5x2,5 (40W12)	0,37kW+2x16W+27W YDYzo 5x1,5 (40W13)	-	-
Kabel	YKYzo 5x16 (40K22)	DY16	YDYzo 3x2,5 (40W7)	YDYzo 3x2,5 (40W8)	YDYzo 3x2,5 (40W9)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII			
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim					
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
		 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:		Obiekt nr 40 – Budynek administracyjno–laboratoryjny			
NAZWA RYS.		Tablica TS–1 – Schemat ideowy.			
Główny projektant	^{mgr inż.} Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna	
Projektował	^{mgr inż.} Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW	
Opracował	^{mgr inż.} Łukasz Molik			SKALA: –	
Opracował	^{mgr inż.} Patryk Pajestka			DATA: IX 2011	
Sprawił	^{mgr inż.} Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS.: 046/E/PW/40/12	
Funkcja	Inie i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REM.: 00	