


Nazwa odbiornika	Zasilanie z R40	Ochronnik kl. C	Oświetlenie pom. 01,13,14,15,16 ob. 40	Oświetlenie pom. 08,09,10,11,12 ob. 40	Oświetlenie pom. 02,03,04,05,06 ob. 40	Rezerwa	Oświetlenie klatki 1 ob. 40	Oświetlenie klatki 2 ob. 40	Oświetlenie klatki 3 ob. 40	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–	–	1,0kW	1,0kW	1,1kW	–	0,3kW	0,15kW	0,3kW	–	–	–
Kabel	YKYzo 5x16 (40KZ1)	DY16	YDYzo 3(4)x1,5 (40W1)	YDYzo 3(4,5)x1,5 (40W2)	YDYzo 3(4,5)x1,5 (40W3)	–	YDYzo 3(4)x1,5 (40W4)	YDYzo 3(4)x1,5 (40W5)	YDYzo 3(4)x1,5 (40W6)	–	–	–

Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII									
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim											
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa									
<div></div> <div>Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa</div>											
		INWESTOR:									
		Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski									
		OBIEKT:									
		Obiekt nr 40 – Budynek administracyjno–laboratoryjny									
NAZWA RYS.		Tablica TO–1 – Schemat ideowy.									
Główny projektant		<small>INŻ. LIZ.</small> Elzbieta Kozłowska			<small>BRANZA:</small> Elektryczna						
Projektował		<small>INŻ. LIZ.</small> Andrzej Popek	St 348/78		<small>STADIUM:</small> PW						
Opracował		<small>INŻ. LIZ.</small> Łukasz Molik			<small>SKALA:</small> –						
Opracował		<small>INŻ. LIZ.</small> Patryk Pajestka			<small>DATA:</small> IX 2011						
Sprawdził		<small>INŻ. LIZ.</small> Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		<small>NR RYS.</small> 046/E/PW/40/10						
Funkcja		Inie i nazwisko	Nr uprawnień		<small>Podpis</small>	<small>NR REV.:</small> 00					