


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ob40-pom08 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.610 m, Wysokość montażu: 2.610 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:79

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	281	73	550	0.261
Podłoga	20	246	122	311	0.495
Sufit	70	41	29	48	0.705
Ściany (4)	50	74	28	152	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 11
Dolna ściana 11
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	4	ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (1.000)	5400	82.0
W sumie:			21600	328.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.29 \text{ W/m}^2 = 3.30 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 35.32 m^2)