

Oznaczenia:

- przewody 80/60°C z rur stalowych wg PN-80/H-74244
- Nagrzewnica wentylacyjna nawietrza
- Zawór kulowy odcinający
- Zawór ze zbiorniczkiem odpowietrzającym
- Regulator różnicy ciśnienia typ ASV-PV
- Zawór odcinający ASV-M dający sygnał ciśnienia dla regulatora ASV-PV
- Zawór odcinający z nastawą wstępną i otworem spustowym
- Zawór trójdrogowy typ VXP współpracujący z siłownikiem

Uwagi:

1. Wszystkie przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zaś w przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego dodatkowo uszczelnić tkaniną ogniokoszą.
2. W najniższych punktach instalacji zamontować kurki odwadniające z korkami na końcówkach.
3. Instalacja musi być wykonana ze spadkiem min 3 promile w kierunku zbiorników rozdzielczych.
4. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki

Rew. 00	Projekt wykonawczy		IX 2011
Nr rewiz	Opis rewizji		Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płońsku Trybunalskim

WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
INWESTOR:	Miasto Płońsk Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Płońsk Trybunalski	
OBIEKT:	Ob.40 Budynek administracyjno - laboratoryjny	
NAZWA RYS.	INSTALACJE C.O. I C.T.W.- ROZWINIĘCIE INSTALACJI	

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			INSTALACJE SANIT	
Projektował		Andrzej Kłos	SI-0429/04	Podpis	PW
Opracował		Andrzej Kłos	SI-0429/04	Skala	
Sprawdził		Marek Zwiński	SI-0047/6	Data	IX 2011
Funkcja	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	Nr rys. 040/09/PW/40/05
					Nr kolej. 00