

UWAGA:

1. Nieopisane podejścia wodne do przyborów wykonać rurą Ø20PP (woda zimna i ciepła).
2. Podejścia do przyborów zakończyć zaworem DN15 a dla pisuaru - DN25.

OZNACZENIA:

um - umywalka
zl - zlewozmywak
nt - natrysk
pr - pralka
wc - miska ustępowa
z.zł. - zawór ze złączką do węża
nb+o - natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką

LEGENDA:

- przewody wody wodociągowej /zimnej/
- przewód wody ciepłej
- przewód wody ciepłej cyrkulacyjnej
- zawór antyskażeniowy
- zawór zwrotny klapowy
- zawór odcinający
- zawór ze złączką do węża
- filtr
- pion wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
- przejście p.poż.

Rew. 00	Projekt wykonawczy			IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji			Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Ob.40 Budynek administracyjno – laboratoryjny			
NAZWA RYS.	Aksonometria instalacji wody wodociągowej			
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Sanitarna
Projektował	mgr inż. Ewa Kopeć	MAZ/0530/PWOS/10 spec. instalacje sanitarne		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. ———			SKALA: 1:100
Opracował	mgr inż. ———			DATA: 09.2011r.
Sprawdził	mgr inż. Anna Misiec-Konopińska	MAZ/0212/POOS/07 spec. instalacje sanitarne		NR RYS: 046/S/PW/40/7
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00