



- UWAGI:
1. Uziom ołokowy układać na głębokości 0,6m w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku
 2. Zociski probiercze instalować na zwodach pionowych na wysokości 1,2m.

Rev. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
Wykonawca: CDM Sp. z o.o. ul. Sławkі 40, 01-040 Warszawa "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudeńskiego 10, 97-800 Piotrków Trybunalski		
Objekt: Obiekt nr 40 – Budynek administracyjno-laboratoryjny		
Nazwa rysu: Plan instalacji odpromowej		
Główny projektant: E. Dobieć Kozłowska	Projektant: S. 348/78	Pracownik: Elektryczna PW
Opracował: Andrzej Popak		Skala: 1:50
Opracował: Łukasz Mołk		Strona: IX 2011
Opracował: Patryk Pałaszka		Strona: 00
Strawili: Maciej Puzura	Wzrost: 1,66/6/6/PW/40/7	Strona: 00
Strawili: Maciej Puzura	Wzrost: 1,66/6/6/PW/40/7	Strona: 00
Strawili: Maciej Puzura	Wzrost: 1,66/6/6/PW/40/7	Strona: 00