

OZNACZENIA:

- M – wentylator
- – oprawa świetlówkowa IP20, 2x36W
- – oprawa świetlówkowa IP20, 2x18W
- 1 – oprawa świetlówkowa do sufitu podw. IP20, 4x18W
- 2 – oprawa świetlówkowa do sufitu podw. IP54, 4x18W
- 3 – oprawa świetlówkowa nastropowa IP20, 4x18W
- 4 – oprawa świetlówkowa nastropowa IP40, 4x18W
- – oprawa świetlówkowa do sufitu podw. IP44, 2x18W
- – oprawa świetlówkowa nastropowa IP44, 2x18W
- EW – oprawa ewakuacyjna
- AW – oprawa wyposażona w inwerter 2h
- – łącznik 1bieg., w/t
- – łącznik świecznikowy, w/t
- – łącznik schodowy, w/t
- – przycisk oświetleniowy
- – instalacja oświetleniowa
- K50 – korytko dla instalacji oświetleniowej (szer. 50mm)

UWAGI:

1. Obwody oświetleniowe zasilane z tablicy T0–2
2. Instalację oświetleniową wykonać w/t przewodami YDYżo 3(4,5)x1,5mm² z osprzętem w/t.
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Sławki 40, 01–040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 40 – Budynek administracyjno–laboratoryjny			
NAZWA RYS.	Plan instalacji oświetleniowej – parter			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska		branża:	Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78	Projektu:	PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik		skala:	1:50
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka		data:	IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07	nr rys:	046/E/PW/40/4
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis	nr kier.:	00