



Nozwa odbiornika	Zasilanie z R40	Ochronnik kl. C	Oswietlenie pom. 210,210/1,211,212 ob. 40	swietlenie pom.206,207,208,209 ob. 40	Oswietlenie pom. 205 ob. 40	Oswietlenie korytarz 201 ob. 40	Oswietlenie pom. 202,203,204 ob. 40	Oswietlenie pom. 213–217 ob. 40	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–	–	0,9kW+2x16W (40W53)	1,0kW (40W54)	1,1kW (40W55)	0,5kW (40W56)	1,4kW+29W (40W57)	0,9kW+2x16W (40W58)	–	–
Kabel	YKYzo 5x16 (40KZ5)	DY16	YDYzo 3(4,5)x1,5 (40W53)	YDYzo 3(4)x1,5 (40W54)	YDYzo 3(4)x1,5 (40W55)	YDYzo 3(4)x1,5 (40W56)	YDYzo 3(4,5)x1,5 (40W57)	YDYzo 3(4)x1,5 (40W58)	–	–

Ochrona od porazeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII	
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa	
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski	
OBJEKT:		Pasek Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski	
NAZWA RYS.		Obiekt nr 40 – Budynek administracyjno–laboratoryjny	
		Tablica TO–3 – Schemat ideowy.	
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska		BRANZA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78	STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik		SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka		DATA: IX 2011
Sprawił	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07	NR RYS: 046/E/PW/40/18
Funkcja	Inie i nazwisko	Nr uprawnień	NR REM.: 00