



OZNACZENIA:

- TO.. - tablica oświetleniowa piętrowa
- TS.. - tablica siłowa piętrowa
- N... - centrala nawiewna
- TV... - tablica wentylacji
- KSW. - kasetta sterowania wentylacją
- K.. - klimatyzator wewnętrzny kasetonowy
- PP02 - wyładowacz przeciwporozowowy
- gniazdo 1f, 16A, szczeblne
- gniazdo 1f podwójne
- gniazdo 3f

- Instalacje zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne
- Szyby wyrownawcza FeZn 30x4mm

UWAGI:

- Typy i przekroje kabli p. schematy ideowe tablic TO-1 i TS-1.
- We wszystkich pomieszczeniach instalacje wykonac n/t lub w/t.
- Do szyn wyrownawczej podlaczyc metodac czasci konstrukcji, rur, porostow, boriek, szyny PE rozdzielnie i szar ster.
- Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym wg. PN-IEC 60364-4-41

Rev. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Sławków 40, 01-040 Warszawa		
INWESTOR: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
OBIEKT: Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
MAZKA RYS: Plan instalacji siłowej – parter.		
Główny projektant	Elżbieta Kozłowska	Elektryczna
Projektował	Andrzej Kopek	PW
Opracował	Andrzej Kopek	1:50
Opracował	Patryk Poliszko	IX 2011
Sprawdził	Mariusz Pazura	046/E/PW/40/3
Funkcja	Inicjator i nawigacja	Podpis