


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ob40-pom105 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.405 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:80

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	542	261	734	0.480
Podłoga	20	471	277	610	0.587
Sufit	70	124	90	183	0.722
Ściany (4)	50	294	112	531	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	20	ESSYSTEM 7068001 TL 418.D-O EVG Opal Diffuser (1.000)	5400	82.0
W sumie:			108000	1640.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $29.74 \text{ W/m}^2 = 5.48 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 55.14 m^2)