

OZNACZENIA:

- W – wentylator
- – oprawa świetlówkowa IP20, 2x36W
- – oprawa świetlówkowa IP20, 2x18W
- 1 – oprawa świetlówkowa do sufitu podw. IP20, 4x18W
- 2 – oprawa świetlówkowa do sufitu podw. IP54, 4x18W
- 3 – oprawa świetlówkowa nastropowa IP20, 4x18W
- 4 – oprawa świetlówkowa nastropowa IP40, 4x18W
- – oprawa świetlówkowa nastropowa IP44, 2x18W
- EW – oprawa ewakuacyjna
- AW – oprawa wyposażona w inwerter 2h
- – łącznik 1bieg., w/t
- – łącznik świecznikowy, w/t
- – łącznik schodowy, w/t
- – przycisk oświetleniowy
- – instalacja oświetleniowa

UWAGI:

1. Obwody oświetleniowe zasilane z tablicy TO-3
2. Instalację oświetleniową wykonać w/t przewodami YDYżo 3(4,5)x1,5mm² z osprzętem w/t.
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN- IEC 60364-4-41

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 40 – Budynek administracyjno-laboratoryjny			
NAZWA RYS.	Plan instalacji oświetleniowej – piętro			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		PROFESJA: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: 1:50
Opracował	Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR WYK.: 046/E/PW/40/6
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00