













OZNACZENIA:

-  – oprawa świetłówkowa IP54, 2x36W
-  – j.w. lecz z modulem awaryjnym 2h
-  – oprawa halogenowa, IP65, 100W
-  – łącznik 1bieg., n/t, szczelny
-  – rozdzielnica główna budynku
-  – instalacja oświetleniowa

UWAGI:

- Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnic R23
- Oprawy mocowane na linie nośnej rozpiętej między ścianami.
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm<sup>2</sup> z osprzętem szczelnym, n/t.
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN – IEC 60364-4-41

TYTUŁ PROJEKTU				Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o.		ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa			
INWESTOR:				Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
OBIEKT:		Miasto Piotrków Trybunalski		Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
NAZWA RYS.		Obiekt nr 23 – Budynek operacyjny WKF		Plan instalacji oświetleniowej			
Główny projektant		Elżbieta Kozłowska					
Projektował		Andrzej Popek	St 348/78				
Opracował		Łukasz Molik					
Opracował		Patryk Pajestka					
Sprawił		Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07				
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis				