

Nazwa odbiornika	Zasil. z R30 sekcja I	Zasil. z R30 sekcja II	Ochronnik kl. B+C	Pomiary	Szafa AKPIA ob. 23	Zestaw gniazd remontowych ob. 23	Pompa P1/23 ob. 23	Macerator MA1/23 ob. 23	Pompa P2/23 ob. 23	Macerator MA2/23 ob. 23	Pompa P3/23 ob. 23	Macerator MA3/23 ob. 23	Obwody sterownicze	Zasuwa ZE1/23 ob. 23	Zasuwa ZE2/23 ob. 23	Zasuwa ZE3/23 ob. 23	Zasuwa ZE4/23 ob. 23	Zasuwa ZE5/23 ob. 23	Zasuwa ZE6/23 ob. 23	Zasuwa ZE7/23 ob. 23	Zasuwa ZE8/23 ob. 23	Zasuwa ZE9/23 ob. 23	Zasuwa ZE10/23 ob. 23	Zasuwa ZE11/23 ob. 23	Zasuwa ZE12/23 ob. 23	Tablica wentylacji ob. 16	Oświetlenie bud. operacyjnego WKF ob. 23	Gniazdo 1f, 16A dla podgrzewacza ob. 23	Rezerwa	Szafa AKP węzła podgrzewu biogazu ob. 23	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–		–	–	–	–	9kW	5,5kW	9kW	5,5kW	9kW	5,5kW	–	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	3x0,18+2x0,18+2x0,25kW	–	–	–	–	–	–
Kabel	2x YKYżo 4x50 (23KZ1)	2x YKYżo 4x50 (23KZ2)	DY16	–	YKYżo 3x4 (23W1)	YKYżo 5x6 (23W2)	YKYekw 4x6 (2307W1) YKSYżo14x1 (2307W2)	YKYżo 4x4 (2311W1) YKYżo 4x4 (2311W2) YKSYżo14x1 (2311W3)	YKYekw 4x6 (2308W1) YKSYżo14x1 (2308W2)	YKYżo 4x4 (2312W1) YKYżo 4x4 (2312W2) YKSYżo14x1 (2312W3)	YKYekw 4x6 (2309W1) YKSYżo14x1 (2309W2)	YKYżo 4x4 (2313W1) YKYżo 4x4 (2313W2) YKSYżo14x1 (2313W3)		YKYżo 4x1,5 (2301W1)	YKYżo 4x1,5 (2302W1)	YKYżo 4x1,5 (2303W1)	YKYżo 4x1,5 (2304W1)	YKYżo 4x1,5 (2305W1)	YKYżo 4x1,5 (2306W1)	YKYżo 4x1,5 (2310W1)	YKYżo 4x1,5 (2315W1)	YKYżo 4x1,5 (2317W1)	YKYżo 4x1,5 (2314W1)	YKYżo 4x1,5 (2316W1)	YKYżo 4x1,5 (2318W1)	YDYżo 5x4 (23W3)	YDYżo 3(4)x1,5 (23W28)	YDYżo 3x2,5 (23W27)		YKYżo 5x4 (23WA1)		

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni			
	CDM Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 23 – Budynek operacyjny WKF			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica R23 – Schemat ideowy.			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/23/5
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00