Pole Nr 3

Tablica licznikowa TL–P – zasilanie podstawowe, sekcja I



Przekładniki prądowe typu: ARJM2 30/5A
15VA; kl.0,2; FS5
Przekładniki napięciowe: VRQ2 napięcie izolacji 24kV
uzwojenie I: 15:√3/0,1:√3kV; 5VA; kl. 0,2
uzwojenie II: 15:√3/0,1:√3kV; 10VA; kl. 0,5
uzwojenie III: 15:√3/0,1:3kV; 10VA; kl. 3P
UWAGA:
przystosować do oplombowania listwy zaciskowe przekładników, napęd odłącznika, celkę pola pomiarowego, listwę pomiarowo–kontrolną, listwę zaciskową licznika

Rew. 01	Projekt wykonawczy	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Oczyszczalnia ścieków

NAZWA RYS.: Układ pomiarowo–rozliczeniowy sekcja I. Obwody pomiarowe.

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Robert Bęben	PDK/0191/POOE/06 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Aleksander Bauer			SKALA: –
Opracował				DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Radosław Cieślak	PDK/0083/POOE/05 spec. instalacyjna		NR RYS: EP–02
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01