

Nazwa odbiornika	Zasilanie z R25	Ochronnik kl. C	Zestaw gniazd ob. 29	Oświetlenie ob. 29	Oświetlenie ob. 29	Oświetlenie ob. 29	Oświetlenie ob. 29	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–	–	8kW	1,6kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	–	–
Kabel	YKYżo 5x16 (29KZ1)	DY16	YKYżo 5x10 (29W1)	YDYżo 3(4)x1,5 (29W2) YDY 2x1,5 (29W3)	YDYżo 3x2,5 (29W4) YDY 2x1,5 (29W5)	YDYżo 3x2,5 (29W6) YDY 2x1,5 (29W7)	YDYżo 3x2,5 (29W8) YDY 2x1,5 (29W9)	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłaczenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 29 – Magazyn osadu odwodnionego

NAZWA RYS.: Rozdzielnica RPW29 – Schemat ideowy

Głowny projektant	mgr inz. Elżbieta Kozłowska			BRANZA: Elektryczna
Projektował	mgr inz. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inz. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inz. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inz. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/29/3
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00