



Nazwa odbiornika	Zasil. z R30 sekcja I	Zasil. z R30 sekcja II	Ochronnik kl. B+C	Pomiary		Rozdzielnica potrzeb własnych ob. 25	Rozdzielnica potrzeb własnych ob. 29	AKPiA ob. 25	Rozdzielnica własna instalacji odwadniania ob. 25	Rozdzielnica własna instalacji odwadniania ob. 25	Rozdzielnica własna wodprowania ob.25	Rozdzielnica własna przenosińków w ob. 25	Rozdzielnica własna przenosińków w ob. 29	Szafa pompowni odcieków z obwodn. ob. 27	Szafa pompowni osadów pokroguł. ob. 28	Mieszadło MZ1/24 ob. 24	Mieszadło MZ1/26 ob. 26	OBW. STEROW.	Rezerwa	Rezerwa
	PI	-		-	-	33kW	15kW	-	18kW	18kW	6,3kW	21,1kW	6kW	3kW	4,4kW	2,5kW	0,55kW	-	-	-
Kabel	2x YKY 4x240 (25KZ1) 25KZ2		DY16	-	-	YKY20 5x25 (25KZ3)	YKY20 5x16 (29KZ1)	YKY20 3x4 (25W1)	YKY20 5x16 (25W3)	YKY20 5x16 (25W4)	YKY20 5x10 (25W16)	YKY20 5x16 (25W2)	YKY20 5x10 (25W9)	YKY20 5x4 (27W1)	YKY20 5x4 (28W1)	YKY20 4x2,5 (2401W1) YKSY 14x1 (2401W2)	YKY20 4x2,5 (2601W1) YKSY 14x1 (2601W2)	-	-	-

Ochrona od porażen – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII	
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	
			
		Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
OBIEKT:		Obiekt nr 25 – Stacja odwadniania i higienizacji osadów	
NAZWA RYS.		Rozdzielnica R25 – Schemat ideowy.	
Główny projektant	^{mgr inż.} Elżbieta Kozłowska		BRANŻA: Elektryczna
Projektował	^{mgr inż.} Andrzej Popek	St 348/78	STADIUM: PW
Opracował	^{mgr inż.} Łukasz Molik		SKALA: -
Opracował	^{mgr inż.} Patryk Pajestka		DATA: IX 2011
Sprawdził	^{mgr inż.} Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07	NR RYS: 046/E/PW/25/4
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
			NR RYS.: 00