


UWAGI:

- Rozdzielnica przyścienna, IP31, wymiary:
wysokość: 1750mm
głębokość: 400mm
szerokość: 900mm
- Rozdzielnicę posadowić na cokole o wys.min.100mm
- Zasilanie i odpływy od góry rozdzielnicy

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII			
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim					
WYKONAWCA:	<div>CDM</div> <div>ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa</div>		CDM Sp. z o. o.		
<div><div></div><div>Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa</div></div>					
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski				
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski					
OBIEKT:	Obiekt nr 25 – Stacja odwadniania i higienizacji osadów				
NAZWA RYS.	Rozdzielnica RPW25 – Wyposażenie.				
Główny projektant	<div><div>mgr inż.</div><div>Elżbieta Kozłowska</div></div>			BRANŻA:	Elektryczna
Projektował	<div><div>mgr inż.</div><div>Andrzej Popek</div></div>	St 348/78		STADIUM:	PW
Opracował	<div><div>mgr inż.</div><div>Łukasz Molik</div></div>			SKALA:	–
Opracował	<div><div>mgr inż.</div><div>Patryk Pojestka</div></div>			DATA:	IX 2011
Sprawił	<div><div>mgr inż.</div><div>Mariusz Pazura</div></div>	MAZ/0413/PW0E/07		NR RYS.:	046/E/PW/25/7
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR RMW.:	00