

Nazwa odbiornika	Zasil. z RG1 sekcja I	Zasil. z RG1 sekcja II	Ochronnik kl. B+C	Pomiary	Szafa AKPiA ob. 1	Szafa zasil-sterow krat 1 i 2 ob. 1	Szafa zasil-sterow kraty 3 ob. 1	Zestaw gniazd remontowych ob. 1	Zasilanie napędu bramy ob. 1	Gniazdo 1f, 16A dla podgrzewacza wody – ob. 1	Gniazdo 1f, 16A przedsionek,pomie. techniczne – ob. 1	Rezerwa	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika pom.techniczne-ob. 1	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika przedsionek-ob. 1	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika węzeł sanit.-ob. 1	Klimatyzacja K1 ob. 1	Zastawka ZKE1/1 ob. 1	Zastawka ZKE2/1 ob. 1	Zastawka ZKE3/1 ob. 1	Zastawka ZKE4/1 ob. 1	Zastawka ZKE5/1 ob. 1	Zastawka ZKE6/1 ob. 1	Zastawka ZKE7/1 ob. 1	Tablica wentylacji TW3 ob. 1-pom. techn.	Tablica wentylacji TW1 ob. 1-hala krat	Oświetlenie wejscia i komory, WC ob. 1 i 3	Oświetlenie hali krat i pom.techn. ob. 1	Oświetlenie pom. skaratek ob. 3	Szafa zasil-sterow separatora 1 ob. 3	Szafa zasil-sterow separatora 2 ob. 3	Zestaw gniazd remontowych ob. 3	Zasilanie napędu bramy ob. 3	Zasilanie napędu bramy ob. 3	Kurtyna powietrzna KP1 ob. 3	Kurtyna powietrzna KP1 ob. 3	Tablica wentylacji TW2 ob. 3-pom. skratek	Zastawka ZE1/3 ob. 3	Zastawka ZE2/3 ob. 3
Pi	–	–	–	–	–	7,1kW	5,9kW	8kW	1,0kW	3kW	–	–	0,75kW	0,5kW	0,5kW	2,2kW	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	0,75kW	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	0,8+0,1kW	1,2kW	0,5kW	1,7kW	1,7kW	8kW	1,0kW	1,0kW	~1,5kW	~1,5kW	~2x0,2+0,2kW	~0,4kW	~0,4kW
Kabel	2x YKXS 4x95		DY16	–	YKYżo 3x4 (1W10)	YKYżo 5x6 (1W12)	YKYżo 5x6 (1W11)	YKYżo 5x6 (1W13)	YKYżo 5x2,5 (1W6)	YKYżo 3x2,5 (1W4)	YKYżo 3x2,5 (1W5)			YKYżo 3x2,5 (1W1)	YKYżo 3x2,5 (1W2)	YKYżo 3x2,5 (1W3)	YKYżo 3x2,5 (1W9)	YKYżo 4x1,5 (0101W1)	YKYżo 4x1,5 (0102W1)	YKYżo 4x1,5 (0103W1)	YKYżo 4x1,5 (0104W1)	YKYżo 4x1,5 (0110W1)	YKYżo 4x1,5 (0111W1)	YKYżo 4x1,5 (0112W1)	YKYżo 5x2,5 (1W8)	YKYżo 5x2,5 (1W7)	YDYżo 3(4)x1,5 (1W15)	YDYżo 3(4)x1,5 (1W14)	YDYżo 3(4)x1,5 (3W9)	YKYżo 5x4 (3W1)	YKYżo 5x4 (3W2)	YKYżo 5x6 (3W3)	YKYżo 5x2,5 (3W4)	YKYżo 5x2,5 (3W6)	YKYżo 5x2,5 (3W5)	YKYżo 5x2,5 (3W7)	YKYżo 5x2,5 (3W8)	YKYżo 4x1,5 (3W9)	YKYżo 4x1,5 (3W10)

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 1 – Budynek krat			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica R1. Schemat ideowy – arkusz 1.			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Inst.elektryczne
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Mollk			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS. 046/E/PW/1/4.1
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW. 00