



Nazwa odbiornika	Zasilanie z R1	Ochronnik kl. C	Zestaw grzecz remontowych ob. ZB	Zestaw grzecz remontowych ob. ZB	Oswietlenie piskownika ZB ob. ZB – poz. dolny	Oswietlenie piskownika ZB ob. ZB – poz. gorny	Rezerwa	Wentylator piskownika ob.ZB	Wentylator piskownika ob.ZB	Wentylator piskownika ob.ZB	Wentylator piskownika ob.ZB	Kaseta sterowania wentylacj4 ob.ZB	Rezerwa	Rezerwa
PI	–	–	BKW	BKW	0,5kW	0,3kW	–	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	–	–	–
Kabel	YKYzo 5x16 (22KZ1)	DY16	YKYzo 5x6 (22W3)	YKYzo 5x6 (22W2)	YKYzo 3/4)x1,5 (22W10)	YKYzo 3/4)x1,5 (22W9)	–	YKYzo 5x1,5 (22W4)	YKYzo 5x1,5 (22W5)	YKYzo 5x1,5 (22W6)	YKYzo 5x1,5 (22W7)	YKSYzo 7x1 (22W8)	–	–

Ochrona od porażenia – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S

TYTUŁ PROJEKTU				Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII			
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim							
WYKONAWCA:				 CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa			
INWESTOR:				 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
OBJEKT:				Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
NAZWA RYS.				Obiekt nr 2B – Piaskownik projektowany			
Rozdzielnica RPW2B – Schemat ideowy.							
Główny projektant	^{mgr inż.} Elżbieta Kozłowska	BRANŻA:	Elektryczna				
Projektował	^{mgr inż.} Andrzej Popek	STADIUM:	PW				
Opracował	^{mgr inż.} Łukasz Molik	SKALA:	—				
Opracował	^{mgr inż.} Patryk Pojestka	DATA:	IX 2011				
Sprawdził	^{mgr inż.} Mariusz Pazura	NR RYS.	046/E/PW/2B/3				
Punkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR RBW.:	00		