

Nazwa odbiornika	Zasil. z RP4 sekcja I	Zasil. z RP4 sekcja II	Ochronnik kl. C	Oświetlenie poz. pomp ob. 4	Oświetlenie poz. pomp ob. 4	Oświetlenie poz. górny ob. 4	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika ob. 4–pom. rozdz.	Gniazda 1f, 16A poz. górny ob. 4	Gniazdo 1f, 16A dla pogrzewacza ob. 4–pom. rozdz.	Klimatyzator pom. rozdzielni ob. 4	Tablica centrali grzewczo–wentylacyjnej ob. 4–komunikajca	Tablica centrali grzewczo–wentylacyjnej ob. 4–pom. pompowni	Wentylator rozdzielni nn ob. 4	Zasilanie napędu bramy ob. 1	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–		–	0,9kW	1,2kW	1,0+0,1kW	–	–	–	2kW	0,6+0,1kW	4x0,42+2x1,5+0,4kW	0,1kW	1,0kW	–	–
Kabel	2xYKYżo 5x16 (4KZ5, 4KZ6)		DY16	YDYżo 3(4)x1,5 (4W41)	YDYżo 3x,5 (4W42)	YDYżo 3(4)x1,5 (4W5)	YDYżo 3x2,5 (4W6)	YDYżo 3x2,5 (4W7)	YDYżo 3x2,5 (4W8)	YDYżo 5x4 (4W9)	YDYżo 5x2,5 (4W10)	YDYżo 5x4 (4W11)	YDYżo 4x1,5 (4W12)	YKYżo 5x2,5 (4W15)	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłaczenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudkowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 4 – Pompownia ścieków i osadów			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica RPW4 – Schemat ideowy.			
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANZA: Inst.elektryczne
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/4/10
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00