



Łódź, 1 czerwiec 2011 r.

Zakład Budownictwa Drogowa i Ogólnego
ul. Energetyków 7
pok. 104 i 119
65-729 Zielona Góra

Numer pisma: TOTSSBU/ASK.215- 44548/11

Temat: Opinia trasy przebudowy kanalizacji TP przy przebudowie skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborskiej, Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Państwo,

Przebieg trasowy przebudowy kanalizacji TP przy przebudowie skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborskiej, Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim opiniujemy pozytywnie pod warunkiem zastosowania się do wymogów podanych poniżej:

1. Pomiędzy studniami H i G ułożyć dodatkowo dwie rury HDPE 110, końce rur wprowadzić do w/w studni.
2. Pomiędzy studniami E i E1 ułożyć dodatkowo dwie rury HDPE 110, końce rur wprowadzić do w/w studni.
3. Pomiędzy studniami A i B ułożyć dodatkowo jedną rurę HDPE (PCV) 110, końce rur wprowadzić do w/w studni.
4. Zapewnić łatwy dostęp dla celów eksploatacji do studni G w obrębie projektowanego Ronda 1.
5. Wykonać regulację ram pokryw studni kablowych do nowych rzędnych projektowanych nawierzchni.
6. Pod projektowanymi parkingami zabezpieczyć kanalizację TP dwudzielnymi rurami osłonowymi AROT lub zbrojoną ławą betonową odpowiednio w/w miejscach.
7. W przypadku kolizji projektowanego krawężnika ze studniami D i E skorygować przebieg krawężnika.
8. W przypadku obniżenia rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety

Natomiast w celu wydania końcowej opinii technicznej przez Telekomunikację Polską należy przedstawić kompletny projekt budowlano-wykonawczy z pełnym zakresem przebudowy kanalizacji i kabli TP.