

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Belzacka 176
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771-26-27-963 REGON 592276114
tel. 44/733 92 53 Fax 44/ 733 92 52

Piotrków Trybunalski dnia 30.05.2011 r.

DUZ.7044 - 27 /2011

**Zakład Budownictwa
Drogowego i Ogólnego
DROGBUD
ul. Energetyków 7
65-729 Zielona Góra**

Dotyczy: Warunków technicznych oświetlenia przebudowanego skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Krakowskie Przedmieście, Śląska, Przedborska w Piotrkowie Trybunalskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2011 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim jako przyszły użytkownik i konserwator oświetlenia zaleca zastosowanie w projekcie:

1. Dla oświetlenia ciągów głównych i pieszych:
 - słupy stalowe stożkowe z blachy ocynkowanej wys. 8 m, montowane na fundamentach prefabrykowanych;
 - fundamenty betonowe prefabrykowane dobrane do słupów;
 - oprawy sodowe uliczne z regulowanym kątem nachylenia i odbłyśnikiem;
 - wysięgniki stalowe rurowe ocynkowane;
 - źródła światła: wysokoprężne lampy sodowe (wskazane 150W jeżeli nie skomplikuje to sytuacji na skrzyżowaniu np. przez nadmierne zagęszczenie słupów).
2. Doświetlenie przejść dla pieszych:
 - zawieszenie opraw na wys. ~ 6 m (nie mniej) nad jezdnią;
 - oprawy z lampami metalohalogenkowymi 150W;
 - słupy z długim wysięgnikiem, jeżeli są dostępne to montowane na fundamentach prefabrykowanych.