

WARUNKI TECHNICZNE**REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / BUDOWY SIECI GAZOWEJ**Nr: **LTMD/ 146 /G/2010** z dn.31.12.2010

OKREŚLONE PRZEZ: DZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM ODDZIAŁU ZAKŁADU GAZOWNICZEGO ŁÓDŹ w oparciu o wystąpienie UM Piotrków Trybunalski ul.Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):**URZĄD MIASTA w PIOTRKÓWIE TRYBUNALSKIM****Biuro Inwestycji i Remontów**

Adres: ul. Szkolna nr 28 97-300 Piotrków Trybunalski

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:**Rodzaj obiektu:** gazociąg i przyłącze**Lokalizacja:**

Miejscowość : Piotrków Trybunalski

Ulica: skrzyżowanie ul.ul. **KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, ŻEROMSKIEGO,****PRZEDBORSKA i ŚLĄSKA**

Jednostka eksploatująca: Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście nr 112

III. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- ciśnienie robocze (OP): 2,50 kPa
- maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5,00 kPa
- klasa lokalizacji gazociągu: pierwsza
- gazociąg:
 - ϕ **400** materiał **: stal L= 79m odcinek istniejący: w ul. Krakowskie Przedmieście (od pos. 44 do ul. Przedborskiej)
na ϕ **450** materiał **: PE100 SDR 17,6 L= 55m odcinek docelowy: przebudowa pod jezdniami, włączenie w ϕ 250 PE w ul. Żeromskiego i ϕ 400stal w ul. Krakowskie Przedmieście
 - ϕ **250** materiał **: PE L= 72m odcinek istniejący: w ul. Żeromskiego (od dz.38 do ul. Przedborskiej)
na ϕ **250** materiał **: PE100 SDR 17,6 L= 55m odcinek docelowy: przebudowa pod jezdniami, włączenie w ϕ 250 PE w ul. Żeromskiego i ϕ 250PE w ul. Krakowskie Przedmieście
 - ϕ **150** materiał **: stal L= 60m odcinek istniejący: w ul. Przedborskiej (od ul. Krakowskie Przedmieście do pos. Nr 8)
na ϕ **160** materiał **: PE100 SDR 17,6 L= 60m odcinek docelowy: przebudowa pod jezdniami, włączenie w ϕ 250 PE w ul. Krakowskie Przedmieście i ϕ 150stal w ul. Przedborskiej.


200 Keńczy
(605) 278-097



Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Łódź
ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź
tel. 042 675 91 00, fax 042 679 13 77

Rejon Dystrybucji Gazu**Piotrków Trybunalski**

ul. Krakowskie Przedmieście 112
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 649 56 80, fax 044 649 54 52

**URZĄD MIASTA
Biuro Inwestycji i Remontów**

ul. Szkolna 28
997-300 Piotrków Tryb.

Wasz znak: RIM.7041.6.8.2010

Piotrków Trybunalski, 31.01.2011.

Nasz znak: LRT/ 120011

1356139

Dot.: przebudowy istniejących odcinków sieci gazowej w związku z przebudową skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska i Śląska.

Szanowni Państwo,

Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb. informuje, że nie zgadza się z opinią przedstawioną przez Państwa w piśmie RIM.7041.6.8.2011 a mówiącą, że planujemy przebudowę całej sieci gazowej w związku z przebudową skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska i Śląska.

W wydanych warunkach technicznych przebudowy sieci gazowej przebudowie podlegają jedynie te odcinki gazociągów, które znajdują się bezpośrednio pod planowaną przebudową.

Obecnie odcinki tych gazociągów znajdują się w pasie chodnika lub pasie zieleni natomiast po przebudowie skrzyżowania będą centralnie znajdować się pod projektowanymi rondami.

Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, aby odcinki tych gazociągów pozostawić w tym samym miejscu. Każde usunięcie awarii wiązałoby się z rozkopywaniem nowo wybudowanego skrzyżowania.

W związku z powyższym uważamy, że warunki techniczne przebudowy sieci gazowej zostały wydane prawidłowo i dotyczą tylko tych odcinków gazociągów, które bezpośredni znajdują się pod planowaną inwestycją.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Rejonu Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.

Jerzy Stodkowski
Jerzy Stodkowski