3. Oświetlenie ciągów pieszych:

- nie projektować oddzielnego oświetlenia ciągów pieszych. Słupy i oprawy dla ciągów głównych rozmieścić tak aby oświetlały również ciągi piesze. W przypadku konieczności stosować podwójne wysięgniki z drugą oprawą odpowiedniej mocy.

Nie sprzeciwiamy się zastosowaniu słupów i fundamentów firmy MABO, opraw firmy Philips i opraw Calipso ZEBRA ale możliwość wskazania w projekcie producenta lub typu materiału jednoznacznie wskazującego na producenta prosimy skonsultować z Biurem Inwestycji i Remontów.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
Krzysztof Byczyński

Do wiadomości:
- UM Biuro Inwestycji i Remontów